

LTB

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
NIP 625-21-29-966
Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

Załącznik nr 1 do sprawozdania 769/B-2012

Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1+A1

Nr 769/B – 2012


Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-EN ISO 10077-2:2005 obliczenia cieplne okien systemu *Ideal 8000* opisanych w sprawozdaniu 769/B-2012, na zlecenie firmy:

„Adams” H. Pędzich

ul. Giżycka 5
11-700 Mrągowo

Wyniki badań	
Złożenie elementów	Skrzydło/ ościeżnica
U_f [W/m ² K]	0,73
Ψ [W/mK]	0,045
U_g [W/m ² K]	0,3
U_w [W/m ² K] dla okna 1,23x1,48 m	0,5

Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A1.



Kierownik Jakości

mgr inż. Andrzej Żyła



Kierownik Techniczny

mgr inż. Bogdan Wojtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 23 kwiecień 2012 r.